

EFD No.	機器名称	数量	AI	AO	DI	DO
2/12	流量計	6	6			
	コントロールバルブ	6	6	6	12	
	電磁弁	9			9	9
3/12	圧力計	1	1			
	回転計	2				
	重量計	2	2	2		
	インバータ	2	2	2		
	コントロールバルブ	1	1	1	1	1
	電磁弁	1			1	
	ショックリレー	2			2	
4/12	流量計	4	3		1	
	圧力計	1			2	
	温度計	7			1	
	レベル計	1			2	
	インバータ	1				
	コントロールバルブ	4				
	電磁弁	2				
	リミットSW	4				
5/12	流量計	2	2			
	圧力計	3	2		2	
	温度計	4	4			
	レベル計	1			2	
	コントロールバルブ	2	2	2		
	ON-OFF弁	1			2	2
	電磁弁	1			1	
	リミットSW	2			5	
6/12	流量計	1	1			
	圧力計	5	5		6	
	温度計	13	13		26	
	レベル計	1			1	
	コントロールバルブ	1	1	1		
	ON-OFF弁	1			2	2
	電磁弁	2				2
	ショックリレー	1			1	
	リミットSW	5			10	
7/12	圧力計	3	3		3	
	レベル計	5			10	
	回転計	2	2			
	インバータ	2		2		
	電磁弁	4				4
	リミットSW	1			1	
8/12	流量計	1	1			
	圧力計	2	2		1	
	温度計	1	1			
	コントロールバルブ	1	1	1		
	ON-OFF弁	4			8	8
	リミットSW	5			5	
	分析計	5	5			
9/12	圧力計	1	1		1	
	温度計	2	2			
	レベル計	7			9	
	回転計	2	2			
	重量計	1	1			
	インバータ	2		2		
	電磁弁	2				2
	ショックリレー	2			2	
10/12	圧力計	2	2			
	温度計	1	1			
	レベル計	3			9	
11/12	圧力計	1	1			
	レベル計	2			6	
	圧力計	2	2			2
	ON-OFF弁	1				1
	リミットSW	1			1	
合計			78	19	145	33

～お客様へ～

この資料は、お客様の内部における利用のみを予定して提供されるものであります。
つきましては、当社の事前の承諾を得ずに第三者への開示、漏洩、頒布、
及び本資料の目的以外に利用することを、固くおことわり致します。